



PRESTANDEDEKLARATION

I enlighet med bilaga III till förordning (EU) 305/2011 (Construction Product Regulation)

DoP _ [EN] _ 001_No 614856-21-08-1 (1)

1. Produktens unika identifikationskod:

BOSTIK FP330 PIPE COLLAR

2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:

Batchnummer: Se förpackningen

3. Avsedd användning:

- 3.1 Den avsedda användningen Bostik FP 330 Rörmanschett är att upprätthålla brandmotståndet i flexibla och rigid vägg- och golvkonstruktioner där olika rör genomföringar görs.
- 3.2 De specifika konstruktionselement som Bostik FP 330 Rörmanschett kan användas för att ge en genomföringstätning i är följande:
- Flexibla väggar: Väggen måste ha en minsta tjocklek på 100 mm och bestå av stålreglar som på båda sidor är klädda med minst 2 lager 12,5 mm tjocka skivor.
 - Riga väggar: Väggen måste ha en minsta tjocklek på 100 mm (om inte annat anges i ETA 19/0391) och bestå av betong, lättbetong eller murverk med en minsta densitet på 650 kg/m³.
 - Styva golv: Golvet måste ha en minsta tjocklek av 150 mm och bestå av lättbetong eller betong med en minsta densitet av 650 kg/m³.
- Den bärande konstruktionen måste vara klassificerad enligt EN 13501-2 för den brandmotståndstid som krävs.
- 3.3 Bostik FP 330 Rörmanschett kan användas för att ge en genomföringstätning för olika typer av lösningar (för detaljer se ETA 19/0391 bilaga A).
- 3.4 Bestämmelserna i den europeiska tekniska bedömningen (18/0854) baseras på en antagen livslängd för Bostik FP 330 rörmanschett på 10 år, men förutsatt att villkoren i produktdatabladet och instruktionerna för förpackning/transport/förvaring/installation/användning/reparationer uppfylls är den antagna livslängden för Bostik FP 330 rörmanschett för invändiga förhållanden utan exponering för UV eller fukt 30 år. De indikationer som ges om livslängden kan inte tolkas som en garanti som ges av tillverkaren/leverantören, utan ska endast ses som ett hjälpmedel för att välja rätt produkter i förhållande till den förväntade ekonomiskt rimliga livslängden för arbetena.
- 3.5 Typ Z2: avsedd för användning vid interna förhållanden med andra fuktighetsklasser än Z1, med undantag för temperaturer under 0°C.

Bostik B.V.

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



4. Tillverkarens/leverantören namn:
BOSTIK B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukten
prestanda
AVCP-System 1
6. Europeiskt bedömningsdokument
EAD 350454-00-1104 (penetration seals).
Europeisk teknisk bedömning:

**ETA 19/0391 issued on 23/07/2020 prepared by UL International (UK) Ltd notified body 0843 EC
Certificate of conformity 0843-CPR-0521**

Bostik B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification eller teststandard
Brandklass	NPD	EN 13501-1
Brandmotstånd	ETA 19/0391 Annex A	EN13501-2
Luftgenomsläpplighet	NPD	EN1026
Vattenpermeabilitet	NPD	ETAG 026-2 Annex C
Innehåll, emissioner och/eller frigörande av farliga ämnen	Se SDS	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD	EOTA TR 001
Vidhäftning	NPD	EOTA TR 001
Luftljudsisolering	$R_w (C;Ctr) = 58$ (0;-3) dB*	EN 10140-2
Ljudisolering	NPD	EN 10140-3
Termiska egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939
Vattenpermeabilitet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Hållbarhet	Z2	ISO 8339

*manschett på en sida med 160mm x 3.2 w/t PVC rör

Bostik B.V.

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com



- 8 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren/leverantören av :



Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 09/2019

Bostik B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl
www.denbraven.com